



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
 Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
 Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
 Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
 e-mail: lapi@laboratoriolapi.it
 web site: www.laboratoriolapi.it

Reg. 305/2011
 Notified Body N°0987



ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION ASSESSMENT ACL/2816-2817/18/CPR/14041

Quando applicabile il presente documento viene emesso in ottemperanza al Regolamento UE 305/2011 e Regolamento n.765 del 9 Marzo 2011 e in relazione alle leggi, regolamenti e procedimenti amministrativi degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, si stabilisce che:
 When applicable the following document has been issued in compliance with the Regulation UE 305/2011 and Regulation n.765 of 9 March 2011 on the approximation of law, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products, it has been stated that the construction product:

RAPPORTI DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE CLASSIFICATION REPORTS NO. 2816.0DC0050/18 - NO. 2817.0DC0050/18

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA / Classification on behalf of
ALMA S.p.A.

Via Donatello, 28/30 - 50013 CAPALLE - CAMPI B.ZIO (FI) - Italy

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DELLA FAMIGLIA / Trade name of the set : **FLOOR**

TIPOLOGIE / Typologies

ELEAO, ELEA, ELITE, VELEA, ELEA PLUS

(Gamma pesi nominali / Nominal range weights: 500÷950 g/m²)

MATERIALI SOTTOPOSTI A PROVA / Materials tested

ELEAO (500 g/m²) e / and ELEA PLUS (950 g/m²)

DESCRIZIONE DEL MATERIALE / Description of the material

Moquette agugliata in polipropilene con sottofondo in lattice sintetico schiumato
Needle-punched polypropylene carpet with backing in foamed synthetic latex.

METODI DI PROVA / Test methods : **UNI EN ISO 11925-2:2010/EC 1-2012 and UNI EN ISO 9239-1: 2010**

STANDARD DI PRODOTTO / Product Standard : **EN 14041: 2004**

METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard : **UNI EN 13501-1: 2009**

Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification
 (Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione)

CLASSIFICAZIONE / Classification

B_{f1} - s1

La classificazione sopra riportata è valida per la gamma di pesi da 500 a 950 g/m² e per la seguente applicazione effettiva:
Rivestimento pavimento posto in opera in contatto a substrato incombustibile di Euroclasse A1_n o A2_n
 (fissato con biadesivo solo in testa e in coda alla pezza).

L'organismo di certificazione (LAPI S.p.A. - Laboratorio prevenzione incendi N° 0987) ha effettuato le prove iniziali di tipo (ITT) richieste in sistema 3 su campioni prelevati nello stabilimento secondo un piano di prove prestabilito per verificare le caratteristiche intrinseche del prodotto. Il Laboratorio non è stato coinvolto nella attività di campionamento.

The above reported classification is valid for the range of the weights from 500 to 950 g/m² for the following actual end use:
Floor covering in contact to a non-combustible substrate of Euroclass A1_n or A2_n
 (fixed with bi-adhesive tape only at the head and at the tail of the carpet piece).

The notified body (LAPI S.p.A. - Laboratorio prevenzione incendi N° 0987) has performed the initial type testing (ITT) on the samples taken at the factory in accordance with the described test for the relevant characteristics of the product required in system 3. The Laboratory not has been involved in sampling activity.

Prato, 18/12/2018

Il Responsabile Certificazione
 The Certification Manager

Il Direttore del Laboratorio
 The Director of the Laboratory

Valid until: 17/12/2023

Nota: la data di scadenza di questo documento è puramente indicativa. Il presente documento perderà di validità a seguito di qualsiasi variazione inerente i componenti chimici dei materiali, la denominazione commerciale o i dati del Richiedente, modalità o luogo di produzione, aggiornamento normativo, ecc. Sarà cura dell'Intestatario richiedere un aggiornamento del precedente documento. Infine, si ricorda che se non esplicitamente indicato nello Standard di Prodotto a cui le prove si riferiscono i Rapporti di Prova e l'Attestato di Classificazione non hanno scadenza. Il Laboratorio potrà richiedere al rinnovo una verifica sperimentale per la conferma dei risultati ottenuti.

Note: the expiry date of this document is indicative only. This document will lose value as a result of any changes regarding the chemical components of the materials, the trade name or the data of the Sponsor, mode or place of production, regulation updates, etc. It will be care of the Applicant to require an update of the previous document. Finally, please note that if not explicitly stated in the Standard Product to which the evidence relates the Test Reports and Certificate of Classification do not expire. The Laboratory may request at the renewal date experimental verification to confirm the results obtained.



Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova, per la descrizione del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio. Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.
 This document has to be read in conjunction with the Test Reports, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione scritta di questo Laboratorio