



DETERMINAZIONE DEL SOVRINTENDENTE N.

202/16.06.2026

Oggetto: Affidamento incarico per la realizzazione di un impianto elettrico temporaneo presso il Parco Nervi di Cagliari, Località Su Siccu, in occasione degli eventi programmati in decentramento dalla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, all'operatore economico Impianti Tecnologici L.S.E. s.r.l.s. - CIG: BC067ED841.

IL SOVRINTENDENTE

VISTI

il Decreto del Ministro della Cultura del 25 giugno 2025 (rep. 205 del 25 giugno 2025), con il quale è stato nominato Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari il Dott. Andrea Cigni;

lo Statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, approvato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 13 novembre 2014 e pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione "Amministrazione trasparente";

il Decreto del Ministro della Cultura di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n.80 del 17/02/2023 con cui è stata approvata definitivamente la dotazione organica precedentemente approvata dal Cdi con Deliberazione n.24 del 29/06/2021;

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante disposizioni sulle procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

la Determinazione n. 01 del 9 gennaio 2026, con la quale, in attuazione dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari ha stabilito che, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a euro 40.000, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riservandosi la Fondazione di effettuare verifiche a campione con modalità predeterminate annualmente.

la richiesta n. 449 del 12 giugno 2026 del Reparto Impiantisti Elettrici.

PREMESSO CHE

si rende necessario procedere alla realizzazione di un impianto elettrico temporaneo presso il Parco Nervi – Località Su Siccu, in occasione degli eventi istituzionali programmati dalla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;

l'intervento è funzionale alla corretta alimentazione elettrica delle strutture temporanee e alla garanzia delle condizioni di sicurezza e fruibilità dell'area eventi;

il Reparto Impiantisti Elettrici ha rappresentato la necessità tecnica di realizzare un impianto completo comprensivo di linee, quadri elettrici, sistemi di protezione e illuminazione di emergenza, nonché delle relative certificazioni e verifiche di conformità;

il RUP ha attivato istruttoria finalizzata all'individuazione di operatore economico idoneo.

PRESO ATTO CHE

dalla richiesta tecnica del Reparto Impiantisti Elettrici, l'intervento risulta articolato nelle seguenti attività:

- ▶ installazione linea dorsale di alimentazione dalla fornitura elettrica al quadro generale di smistamento mediante cavidotti e pozzetti di ispezione in posa esterna, vincolati nel terreno;
- ▶ costruzione e installazione di avanquadro elettrico atto alla protezione della dorsale di alimentazione;
- ▶ posa di passerelle passacavo in tutte le aree interessate dalla presenza di linee elettriche;
- ▶ realizzazione e posa di linee di alimentazione per i servizi (camerini, bagni, biglietteria e altri servizi tecnici e logistici);
- ▶ installazione, cablaggio e collaudo del quadro elettrico di distribuzione con alimentazione di due powerbox (uno per servizi fonica e uno per luci di scena);
- ▶ installazione di impianto di illuminazione di emergenza delle vie di esodo mediante proiettori LED installati sulle strutture presenti nel parco e alimentati da soccorritore fornito dalla Fondazione;
- ▶ collegamento equipotenziale all'impianto di terra esistente;



- ▶ realizzazione dell'intero impianto a regola d'arte comprensivo di ogni ulteriore lavorazione necessaria, anche non espressamente indicata, per garantire la piena funzionalità, sicurezza e idoneità dell'area in occasione degli eventi;
- ▶ obbligo di rilascio di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente e collaborazione con la Commissione di vigilanza per il rilascio dell'idoneità dell'area;
- ▶ ultimazione dei lavori entro e non oltre il 27 giugno 2026.

PRESO ATTO ALTRESÌ CHE

l'operatore economico Impianti Tecnologici L.S.E. s.r.l.s. ha effettuato sopralluogo tecnico;

ha presentato offerta n. 10/2026 del 11/06/2026 acquisita agli atti, per l'importo di € 8.000,00 oltre IVA, ritenuta coerente con le attività richieste.

SENTITO

il Responsabile del Reparto Impiantisti Elettrici, che ha attestato la conformità tecnica dell'offerta rispetto alle esigenze dell'intervento.

VERIFICATA

dal Sovrintendente la congruità economica dell'offerta.

DATO ATTO

che ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'operatore economico dovrà possedere idoneità tecnico-professionale adeguata alle lavorazioni affidate, da dimostrarsi prima dell'avvio delle attività;

che l'affidatario assume piena ed esclusiva responsabilità civile, penale e amministrativa per l'esecuzione delle lavorazioni e per la sicurezza del personale impiegato;



che prima dell'avvio dei lavori dovranno essere trasmesse alla Fondazione tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente (dichiarazioni di conformità, schemi elettrici, collaudi, verbali di corretto montaggio e ogni ulteriore documentazione richiesta dagli organi di vigilanza e dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo);

che, ai fini della verifica dell'eventuale sussistenza di rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile Unico del Progetto si è avvalso del supporto istruttorio del Responsabile dell'Ufficio del Territorio dell'Ente, il quale, anche mediante il contributo del tecnico incaricato dalla Fondazione alla gestione delle pratiche autorizzative per gli spettacoli presso il Parco Nervi, hanno riscontrato l'insussistenza di rischi interferenziali tra le attività appaltate e quelle svolte dal personale dell'Ente;

Rilevato, pertanto, che non ricorrono le condizioni per la predisposizione del DUVRI e che gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a € 0,00, fermo restando l'obbligo dell'impresa di adottare integralmente le misure di sicurezza proprie dell'attività svolta.

DETERMINA

di affidare all'operatore economico Impianti Tecnologici L.S.E. s.r.l.s. l'esecuzione dell'impianto elettrico temporaneo presso il Parco Nervi – Su Siccu, per l'importo di € 8.000,00 oltre IVA;

di dare atto che l'affidamento è disposto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023;

di dare mandato all'Ufficio Provveditorato ed Economato per gli adempimenti conseguenti;

di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio della Fondazione sul pertinente capitolo;

di stabilire che l'operatore economico affidatario è obbligato a:

- ▶ eseguire le lavorazioni a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente;
- ▶ operare in autonomia tecnica, organizzativa e di sicurezza;
- ▶ garantire il coordinamento con il RUP e con eventuale Direttore dell'Esecuzione;
- ▶ adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza di lavoratori, pubblico e aree interessate;
- ▶ garantire la piena collaborazione con gli organi di vigilanza e la Commissione di Pubblico Spettacolo;





TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

di nominare, per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi della normativa vigente, il Sig. Riccardo Porcu quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), incaricato della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

di dare atto che la Fondazione si riserva la facoltà di sospendere o risolvere l'affidamento in caso di violazioni normative o di sicurezza; di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 36/2023.

II SOVRINTENDENTE

Dott. Andrea Cigni